

Empfehlung des „Landesinstallateurausschusses Hessen“ zur  
Mindestausstattung der vom Installationsunternehmen vorzuhaltenden  
Werkstatt oder des Werkstattwagens

**- Gas-Installation -**

- Werkzeuge und Messgeräte**
    - Kombinationsprüfgerät für die Vor- und Hauptdruckprüfung der Gasleitung
    - Abgasmessgerät
    - Messgerät zur Düsendruckeinstellung (z. B. U-Rohr bis 50 mbar)
    - Tauspiegel
    - Sprühflasche mit Prüfmittel, Gaslecksuche- und Ersatzflasche
    - Werkbank mit Schraubstock
    - Transportabler Rohrbock
    - EX-Taschenlampe
    - Gaszähler-Prüflehre
    - Lötgarnitur
    - Werkzeuggarnitur zur Verarbeitung von einem für Deutschland zugelassenen Rohrsystem in der Gas-Installation
    - Gewindeschneidwerkzeug DN 15 - DN 50
    - Überbrückungsleitung nach DIN 46440 (16 mm<sup>2</sup> und/oder 25 mm<sup>2</sup>)
- 
- Vorschriften** (jeweils in der gültigen und vollständigen Fassung)
    - DVGW-Arbeitsblätter
      - G 600 - Technische Regeln für Gas-Installation (DVGW-TRGI)
      - G 624 - Nachträgliche Abdichtung von Gasleitungen
      - G 459/I - Gas-Hausanschlüsse
      - GW 2 - Verbinden von Kupferrohren für die Gas- und Trinkwasser-Installation innerhalb von Grundstücken und Gebäuden
    - Unfallverhütungsvorschriften
    - Verordnungen
      - Landes-Bauordnung
      - Landes-Feuerungsverordnung mit Ausführungsanweisungen
      - Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)
    - Technische Anschlussbedingungen des Versorgungsunternehmens